

Bestätigung

LEED

Eurofins Product Testing A/S erhielt am 25.02.2016 ein Muster eines Architectural Sealant mit der Bezeichnung:

EGO MS 812

eingesendet von

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG

Das Muster wurde als repräsentativ für das hergestellte Produkt eingesandt, und es wurde geprüft als Dichtungsmittel gemäß den einschlägigen Prüfnormen: ASTM D2369 und EPA method 24 (vgl. Prüfbericht Nr. 392-2016-00084801).

Das Prüfergebnis zeigt, dass das geprüfte Produkt die Anforderungen von LEED 2009 an den VOC-Gehalt erfüllt, indem folgende Anforderungen eingehalten wurden:

Die Anforderungen an den VOC-Gehalt im LEED EQ credit "Low-emitting products":

- Die Anforderungen der SCAQMD Rule 1168 (2005)

5 April 2016



Morten Sielemann
Analytical Chemist