

Kiwa Polymer Institut GmbH
Quellenstraße 3
65439 Flörsheim-Wicker
Tel. +49 (0)61 45 - 5 97 10
Fax +49 (0)61 45 - 5 97 19
www.kiwa.de



Prüfbericht

P 7095

Prüfauftrag: **Prüfung des Fugendichtstoffs
EGO MS 801
gemäß
DIN 18 540
-Abdichten von Außenwandfugen im
Hochbau mit Fugendichtstoffen-**

Auftraggeber: **EGO Dichtstoffwerke
Lilienthalstraße 7
82205 Gilching**

Bearbeiter: **J. Magner
Dipl.-Ing. (FH) N. Machill**

Datum des Prüfberichtes: **16.03.2011**

Dieser Prüfbericht umfasst: **6 Seiten**


Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.
Die auszugsweise Veröffentlichung des Prüfberichtes und Hinweise auf Prüfungen zu Werbezwecken bedarf in jedem Einzelfalle unserer schriftlichen Einwilligung.

Der geprüfte Fugendichtstoff EGO MS 801 entspricht aufgrund der durchgeführten Prüfungen den Anforderungen der DIN 18 540 F als

Fugendichtstoff DIN 18 540 – F

Flörsheim-Wicker, 16.03.2011

Der Institutsleiter



J. Magner



Die Sachbearbeiterin



Dipl.-Ing.(FH) M. Machill