



EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG
Lilienthalstr. 7
82205 Gilching

Rotthauer Str. 19
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-230
Telefax (0209) 9242-222
E-Mail c.schell@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-180996k-09-SI
Sachbearbeiterin: Frau Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, 24.07.2009

PRÜFZEUGNIS

„EGOSILICON 360 Transparent“ für die Verwendung in Reinräumen

Durch einen Praxistest wurde aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht die Eignung von „EGOSILICON 360 Transparent“ für den Einsatz in Reinräumen gemäß Prüfbericht W-180996-09-SI vom 24.07.2009 bestätigt.

Voraussetzung dafür ist:

- dass die Aushärtung von „EGOSILICON 360 Transparent“ abgeschlossen ist
- dass „EGOSILICON 360 Transparent“ nicht mehrere Tage mit Wasser in Kontakt kommt (z.B. Kondenswasserbildung)
- dass „EGOSILICON 360 Transparent“ gegen die eingesetzten Desinfektionsmittel beständig ist und
- dass „EGOSILICON 360 Transparent“ bestimmungsgemäß angewendet wird.

Aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht ist nach dem derzeitigen Wissensstand das Produkt „EGOSILICON 360 Transparent“ für den Einsatz in Reinräumen und Lüftungskanälen geeignet.

Gelsenkirchen, den 24.07.2009

Der Direktor des Instituts
i. A.

Dr. Ch. Schell
(Abteilung Wasserhygiene und Umweltmikrobiologie)

