

Verträglichkeiten EGOSILICON 460

THEMA	Aufstellung zu Verträglichkeiten mit nachfolgendem Produkt
PRODUKT	EGOSILICON 460
PRÜFUNG	Prüfung in Anlehnung an ift-Richtlinie DI 01/1 Verwendbarkeit von Dichtstoffen

Teil 1 Prüfung von Materialien in Kontakt mit dem Isolierglasrandverbund

Prüfmethode Dreiertest P1, Kapitel 4.1

Primär-/Sekundärdichtstoff	Hersteller	Prüfdatum
GD 115	Kömmerling	Mai 2016
Thiover	Fenzi	Mrz 2017

Prüfmethode Prüfung an Mehrscheiben-Isolierglas mit Testmaterial in Kontakt (MIG Test) P3, Kapitel 4.3

Primär-/Sekundärdichtstoff	Hersteller	Prüfdatum
DC 3362	Dow Corning	Mai 2012
GD 677	Kömmerling	Apr 2015
GD 677 NA	Kömmerling	Apr 2015
Butylver/Poliver	Fenzi	Mai 2016
DC 3363	Dow Corning	Nov 2018

PRÜFUNG Prüfung in Anlehnung an ift-Richtlinie DI 02/1 Verwendbarkeit von Dichtstoffen

Teil 2 Prüfung von Materialien in Kontakt mit der Kante von Verbund- und Verbundsicherheitsglas

VSG-PVB Folie	Hersteller	Prüfdatum
Trosifol HR 100	Kuraray	Okt 2010
Saflex IIIIG*	Solutia/Eastman	Mai 2016
Trosifol BG R15	Kuraray	Mai 2016
Trosifol BG R20	Kuraray	Mai 2016
Trosifol ES	Kuraray	Mai 2016
Trosifol SC	Kuraray	Mai 2016
Trosifol SC+	Kuraray	Mai 2016

* Untergruppe nicht bekannt

HINWEIS

Diese Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf den Prüfergebnissen mit den vorliegenden Proben unter Laborbedingungen. Anschließende Rezepturänderungen der Isolierglasrandverbund- bzw. VSG-Folienhersteller können die Verträglichkeit beeinflussen. Die Auswertung erfolgte nach den Beurteilungs-/Bewertungskriterien der jeweilig genannten ift Richtlinie. Abweichungen sind aufgrund spezifischer Gegebenheiten in der Praxis, die unter Laborbedingungen nicht abgebildet werden können, möglich. Es obliegt der Verantwortung des Verwenders die Eignung des Dichtstoffes für die jeweiligen Anwendungen an einem Muster oder Prototyp gesondert abzuklären. Bei transparenten Siliconen sind Vergilbungen am Isolierglasrandverbund möglich.